



Verklaring van toegepast symbolen

- LEGENDA**
- handbrandmelder (bij elke bsh)
 - brandslang in brandslanghaspelkast
 - blusdeken
 - EHBO trommel
 - brandscheiding, 60 minuten WBDBO
 - brandscheiding, 30 minuten WBDBO
 - vluchtwegsignalering
 - deuren in vluchtroutes dienen vrij (zonder sleutel) te openen zijn bij brand.
 - brandwerende pui v.v. zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO
 - brandwerende pui, 60 minuten WBDBO
 - Wandopbouw ter keuze aannemer. Warmteweerstand, brandwerendheid, geluidsisolatie etc. conform uitgangspunten bijgevoegde rapportages.

Brandwerendheid hoofd draagconstructie conform opgave constructeur en rapportage DPA.

Gebouw voorzien van een ontruimingsinstallatie type luid alarm B-installatie. De gehele ontruimingsinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2527.

Gebouw voorzien van een brandmeldinstallatie. De gehele brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535. Ruimten met onderwijsfunctie (O.B.S. en C.B.S.) v.v. een brandmeldinstallatie, type: niet automatische bewaking, geen doormelding. Ruimten CBS 1.01, CBS 1.03, CBS 1.05 en CBS 1.07 v.v. een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking. Ruimten met bijeenkomstfunctie (D.H.) v.v. een brandmeldinstallatie, type: niet automatisch, geen doormelding. Ruimten met bijeenkomst functie voor kinderopvang (K.O.) v.v. een brandmeldinstallatie, type: niet automatisch, geen doormelding. Ruimten met overige gebruiksfunctie (techniekruimte) niet v.v. een brandmeldinstallatie.

Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie. De gehele noodverlichting voldoet aan het gestelde in paragraaf 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave 1999.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en NEN 1838.

Inbraakpreventie conform NEN5096:98/A1:2002; weerstandsklasse 2.

Sanitaire ruimten voorzien van gietvloer en wandtegelperk. - gemiddelde wateropname < 0.01 kg/(m².s1/2) en ergens > 0,2 kg/(m².s1/2)



van
hoogevest
architecten

Van Hoogevest Architecten
Westingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705 / F 033 - 4610854
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

2.1920.5 MFC Hoogblokland
Dorpsweg 81a, Hoogblokland

BE-02 Plattegrond begane grond
DEFINITIEF

schaal: 1 : 100 Datum: 30-11-2017
gewijzigd A: 19-12-2017 C: E:
B: 18-1-2018 D: F: